RZUT PIWNIC 1:100
SEGMENT A

	LP	NAZWA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA	POW. PODŁOGI
ZAKRES PROJEKTU ZAMIENNEGO	A.–1/01	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	97.41 m²	97.41 m²
	A.–1/02	WIATROŁAP	WYKŁADZINA PCV	4.16 m²	4.16 m²
	A.–1/03	PRZYJMOWANIE WÓZKÓW	WYKŁADZINA PCV	7.01 m²	7.01 m²
	A.–1/04	MYCIE/SUSZENIE WÓZKÓW	WYKŁADZINA PCV	7.12 m²	7.12 m²
	A.–1/05	SZATNIA PERSONELU	WYKŁADZINA PCV	5.05 m²	5.05 m²
	A.–1/06	WC Z PRZEDSIONKIEM	WYKŁADZINA PCV	2.73 m²	2.73 m²
	A.–1/07	KORYTARZ	WYKŁADZINA PCV	10.19 m²	10.19 m²
	A.–1/08	POM. PORZĄDKOWE	WYKŁADZINA PCV	1.42 m²	1.42 m²
	A.–1/09	MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNF.	WYKŁADZINA PCV	1.87 m²	1.87 m²
	A.–1/10	POM. SOCJALNE	WYKŁADZINA PCV	5.56 m²	5.56 m²
	A.–1/11	STERYLIZACJA WSTĘPNA /STREFA BRUDNA/	WYKŁADZINA PCV	21.44 m²	21.44 m²
	A.–1/12	ŚLUZA UMYWALKOWO–FARTUCH.	WYKŁADZINA PCV	4.69 m²	4.69 m²
	A.–1/13	WC Z PRZEDSIONKIEM	WYKŁADZINA PCV	2.76 m²	2.76 m²
	A.–1/14	POM. STERYLIZACJI /STREFA CZYSTA/	WYKŁADZINA PCV	40.37 m²	40.37 m²
	A.–1/15	ŚLUZA UMYWALKOWO–FARTUCH.	WYKŁADZINA PCV	2.91 m²	2.91 m²
	A.–1/16	POM. STERYLIZACJI /STREFA STERYLNA/		7.41 m²	7.41 m²
	A.–1/17	POM. WYDAWCZE	WYKŁADZINA PCV	3.73 m²	3.73 m²
	A.–1/18	POM. GENERATORA ELE.	WYKŁADZINA PCV	11.47 m²	11.47 m²
	A.–1/19	POM. TECHNICZNE/MAGAZYNOWE	WYKŁADZINA PCV	13.96 m²	13.96 m²
	A.–1/20	POM. TECHNICZNE/MAGAZYNOWE	WYKŁADZINA PCV	15.20 m²	15.20 m²
	A.–1/21	POM. TECHNICZNE/MAGAZYNOWE	WYKŁADZINA PCV	27.71 m²	27.71 m²
POZA ZAKRESEM PROJ. ZAMIENNEGO	A.–1/22	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	4.68 m²	4.68 m²
	A.–1/23	MYCIE I MAG. WÓZKÓW NA ODP.	WYKŁADZINA PCV	9.03 m²	9.03 m²
	A.–1/24	POM. NA ODPADY MEDYCZNE	WYKŁADZINA PCV	7.63 m²	7.63 m²
	A.–1/25	PRZEDSIONEK POST MORTEM	WYKŁADZINA PCV	10.03 m²	10.03 m²
	A.–1/26	POM. POST MORTEM	WYKŁADZINA PCV	11.47 m²	11.47 m²
	A.–1/27	POM. PRZECHOWYWANIA ZWŁOK	WYKŁADZINA PCV	24.05 m²	24.05 m²
	A.–1/28	ROZDZIELNIA ELE./UPS	WYKŁADZINA PCV	20.65 m²	20.65 m²
	A.–1/29	POM. GENERATORÓW	WYKŁADZINA PCV	52.13 m²	52.13 m²
	A.–1/30	POM. TECHNICZNE/MAGAZYNOWE	WYKŁADZINA PCV	38.66 m²	38.66 m²
	A.–1/31	POM. TECHNICZNE	WYKŁADZINA PCV	7.13 m²	7.13 m²
	A.–1/32	WC PERSONELU Z PRYSZNICEM	WYKŁADZINA PCV	6.09 m²	6.09 m²
			RAZEM:	485.72 m²	485.72 m²

CENTRALNA STERYLIZATORNIA Σ= 128.42m²

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU ZAMIENNEGO
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POŁĄCZENIE STERYLIZATORNI Z WEWNĘTRZNYM URUCHOMIENIEM WINDY (POPRZEZ KORYTARZ I PROJEKTOWANĄ WINDĘ)

Oprawy:

A2 – Lug S.A. Atlantyk 3 EVG 2x36 IP65, n/t
A3 – Lug S.A. Atlantyk Strong EVG 1x36 IP65, n/t, AW 1h
(moduł AW przyst. do pracy w niskich temp., z grzałką)

B1 – Lug S.A. Lugclassic PLX EVG 4x18 IP40, p/t
B2 – Lug S.A. Lugclassic PLX EVG 4x18 IP65, p/t

C3 – Lug S.A. Argus Wall 1 PLX EVG 1x14 IP44, n/t

D1 – Lug S.A. Lugstar glass 2x26 IP43, p/t

W1 – Lug S.A. Soft Bassic EVG 2x55 IP20, p/t

M1 – Lug S.A. Medica 2 EVG 4x24 IP65, p/t

K1 – Lug S.A. Caro 1 1x35 IP65, 80 st., n/t
(lub oprawa LED)
K2 – Lug S.A. ICE Cube 1x60 IP54, n/t
(lub oprawa LED)

AW1 – oprawa awaryjna LED Open p/t, 3W, 1h
AW2 – oprawa awaryjna LED Corridor p/t, 3W, 1h

EW1 – oprawa ewakuacyjna 8W, 1h, jednostronna
(piktogram wg instr., bezp. pożarowego)

OZNACZENIA:

– łącznik jednobiegunowy
2b – łącznik dwubiegunowy dwa obwody prądowe (jeden klawisz)
– łącznik świecznikowy
– łącznik schodowy
– wyłącznik bistabilny
CR – czujnik ruchu
CZ – czujnik zmierzchowy

RZUT PODSTAWOWY
POZIOM -3.50



PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Obiekt:	Przebudowa oraz rozbudowa budynku szpitala, a także zmiana sposobu użytkowania jego fragmentu na apteki i sterylizatornię wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych.
Adres budowy:	działka nr 1818/2, 1818/3, poł. Tuchów
Inwestor:	Centrum Zdrowia Tuchów Sp z o.o., ul. Szpitalna 1, 33–170 Tuchów

RZUT PIWNIC. SEGMENT A. INSTALACJA OŚWIETLENIA.	Skala 1:100	nr E1.1
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. J.CHRZAN upr. proj. bud. Nr ewid. E–195/02 w specj. inst. elekrycznе	Podpis:	styczeń TUCHÓW 2016
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R.PIOTROWSKI upr. proj. bud. Nr ewid. PDK/0145/PWOE/04 w specj. inst. elekrycznе	Podpis:	