



LEGENDA:

1. Podgrzewacz c.w.u. 500L z węzownicą + grzałka elektryczna 5,0kW – 1 kpl.

2. Naczynie przeponowe c.o. NG140, 6bar – 1 szt.

3. Naczynie przeponowe 33DD, 10bar – 1 szt.

4. Zawór bezpieczeństwa 1”, 3bar – 1 szt.

5. Zawór bezpieczeństwa 3/4”, 6bar – 1 szt.

6. Sprzęgło hydrauliczne SP65/150 – 1 szt.

7. Pompa 30/0,5–10, Q=6,1m³/h, 22kPa, 230V – 1 szt.

8. Pompa c.o. 30/0,5–8, Q=4,8m³/h, 33kPa, 230V – 1 szt.

9. Pompa c.o. 25/0,5–6, Q=3,3m³/h, 16kPa, 230V – 1 szt.

10. Pompa c.o. 25/0,5–6, Q=1,36m³/h, 25kPa, 230V – 1 szt.

11. Pompa c.t. 25/0,5–6, Q=2,0m³/h, 22kPa, 230V – 2 szt.

12. Pompa c.w.u. 25/0,5–6, Q=2,1m³/h, 30kPa, 230V – 1 szt.

13. Pompa cyrkulacyjna Stratos Pico – 1 szt.

14. Zawór 3–dr. miesz. Dn40 z siłownikiem – 1 szt.

15. Zawór 3–dr. miesz. Dn32 z siłownikiem – 1 szt.

16. Zawór 3–dr. miesz. Dn25 z siłownikiem – 1 szt.

17. Zawór kulowy gwintowany Dn65 – 11 szt.

18. Zawór kulowy gwintowany Dn50 – 5 szt.

19. Zawór kulowy gwintowany Dn40 – 9 szt.

20. Zawór kulowy gwintowany Dn32 – 11 szt.

21. Zawór kulowy gwintowany Dn20 – 3 szt.

22. Zawór kulowy ze złączką Dn15 – 6 szt.

23. Zawór zwrotny Dn32 – 2 szt.

24. Zawór zwrotny Dn25 – 5 szt.

25. Zawór zwrotny Dn20 – 1 szt.

26. Zawór zwrotny antyskażeniowy Dn32 – 1 szt.

27. Filtr siatkowy gwintowany Dn65 – 2 szt.

28. Filtr siatkowy gwintowany Dn50 – 1 szt.

29. Filtr siatkowy gwintowany Dn40 – 2 szt.

30. Filtr siatkowy gwintowany Dn32 – 2 szt.

31. Filtr siatkowy gwintowany Dn20 – 1 szt.

32. Wymiennik LB31–20H–1” – 1 szt.

33. Termomanometr – 12 szt.

34. Manometr z króćcem 1/2”, 0–6 bar – 3 szt.

35. Manometr z króćcem 1/2”, 0–10 bar – 1 szt.

36. Odpowietrznik Dn15 – 2 szt.

37. Rozdzielacz Dn100 dla 5 obiegów – 2 szt.

OBIEKT:	BUDYNEK PRZYCHODNI (CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ADMINISTRACJA PRZYCHODNI) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ADRES OBIEKTU:	DZ. NR EWID. 1818/2, OBRĘB 0001 TUCHÓW, GMINA TUCHÓW
NAZWA PROJEKTU:	WEZŁ CIEPLNY, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACJA WOD-KAN., WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZŁA CIEPLNEGO
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Serafin Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wod-kan, gaz i c.o. oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstr.-bud. Nr ewid. MAP/0438/POOS/09
SPRAWDZAŁ:	mgr inż. Tomasz Dąbrowski Uprawnienia bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wod-kan, gaz i c.o. oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstr.-bud. MAP/0499/PWOS/12, GAS.834/A-21/86
STADIUM PROJEKT ZAMIENNY - PT	
SKALA:	-
BRANŻA SANITARNA	
LISTOPAD 2024	
NR RYS.: 2	

BIURO PROJEKTOWE "PROINSTAL08" SP.J.
UL. NAWOJOWSKA 129E, 33-300 NOWY SĄCZ,
TEL: (18) 443-94-80, E-MAIL: biuro@proinstal08.pl
NIP: 734-349-16-04 REGON: 121524117