



**Zestawienie pomieszczeń parteru  
- Centrum Zdrowia Psychicznego - część północna  
wg zamiennego pozwolenia na budowę:**

Lp.	pomieszczenie	pow. użytkowa
1.43.	korytarz	21,69 m <sup>2</sup>
1.44.	sala spotkań - terapia grupowa	23,12 m <sup>2</sup>
1.45.	szatnia na okrycia wierzchnie	2,86 m <sup>2</sup>
1.46.	zajęcia indywidualne	8,78 m <sup>2</sup>
1.47.	pom. szatniowo-socjalne	8,12 m <sup>2</sup>
1.48.	przedsionek WC personelu	1,14 m <sup>2</sup>
1.49.	WC personelu	1,43 m <sup>2</sup>
1.50.	sala terapii grupowej	19,03 m <sup>2</sup>
1.51.	rozdzielnica elektryczna	0,32 m <sup>2</sup>
1.52.	wiatrołap	3,80 m <sup>2</sup>
1.53.	terapia-komp.-foto/rękodzieło	16,57 m <sup>2</sup>
1.54.	przedsionek WC męski	1,04 m <sup>2</sup>
1.55.	WC męski	1,35 m <sup>2</sup>
1.56.	WC D/os. niepełnospr.	4,46 m <sup>2</sup>
1.57.	sala psychoterapii grupowej	27,80 m <sup>2</sup>
1.58.	korytarz	4,88 m <sup>2</sup>
1.59.	WC D/M/os. niepełnospr.	3,89 m <sup>2</sup>
1.60.	natrysk	2,87 m <sup>2</sup>
Razem:		153,15 m <sup>2</sup>

Zestawienie danych z projektu		
Ozn. proj.		Nazwa
	---	Uziom fundamentowy - płaskownik FeZn 30x4
	•	Połączenie spawane (zabezpieczyć przed korozją) - długość spawu min. 30mm
	↑ POS	Przewód odprowadzający sztuczny - drut FeZn fi8mm w rurze odgromowej sztywnej np. GROM 28/22
	↑ PU	Przewód uziemiający - bednarka FeZn 30x4mm
	□	Puszka ścienna złącza kontrolnego instalacji odgromowej
	⊗	Złącze kontrolne instalacji odgromowej
MSW	⊕	Miejscowa szyna wyrównawcza

**UWAGI:**

- Dopuszcza się stosowanie w instalacji elektrycznej urządzeń i aparatów równoważnych.
- Rzuty należy rozpatrywać łącznie ze schematami, opisem oraz opracowaniami branżowymi.
- Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić ma budowie.
- Całość prac należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.
- W przypadku nie podania któregoś z przepisów nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania.



**USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE**  
**Krzysztof Filipak**  
Projektowanie, kierowanie, nadzór  
w branży elektrycznej i energetycznej

Obiekt:  
**BUDYNEK PRZYCHODNI (CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO,  
ADMINISTRACJA PRZYCHODNI)**  
**Dz. nr 1818/2, Tuchów, gmina Tuchów**

Etap:  
**PW**

Data:  
**11.2024**

Zespół autorski:  
Projektował: mgr inż. Krzysztof Filipak  
Nr upr. MAP/0131/PW/OE/06  
w spec. inst. w zakr. elektr. i energ. bez ogr.

Podpis:

Temat:  
**Instalacje elektryczne wewnętrzne**

Skala:  
**1:100**

Sprawił: mgr inż. Łukasz Karaś  
Nr upr. MAP/0045/PW/BE/18  
w spec. inst. w zakr. elektr. i energ. bez ogr.

Nazwa rysunku:  
**RZUT PARTERU  
Plan instalacji uziemienia**

Nr rysunku:  
**E05**  
Kod: 02124  
Rw: 00