










Zestawienie pomieszczeń piętra -
Centrum Zdrowia Psychicznego - część budynku
wg zamiennego pozwolenia na budowę:

Lp.	pomieszczenie	pow. użytkowa
2.36.	korytarz	22,97 m ²
2.37.	sala terapii grupowej	23,29 m ²
2.38.	rozdzielnica elektryczna	0,32 m ²
2.39.	zajęcia indywidualne	9,05 m ²
2.40.	terapia - rękodzieło artystyczne	16,57 m ²
2.41.	sala terapii grupowej	27,80 m ²
2.42.	WC D/M/os. niepełnospr.	3,89 m ²
2.43.	natrysk	2,87 m ²
2.44.	WC D/os. niepełnospr.	4,46 m ²
2.45.	przedsionek WC męski	1,04 m ²
2.46.	WC męski	1,35 m ²
2.47.	sala terapii grupowej	19,03 m ²
2.48.	przedsionek WC personelu	1,14 m ²
2.49.	WC personelu	1,43 m ²
2.50.	pom. szatniowo-socjalne	8,12 m ²
2.51.	zajęcia indywidualne	11,71 m ²
	Razem:	155,04 m ²

Zestawienie danych z projektu			
Ozn. proj.		Nazwa	Ilość
		Gniazdo tytczkowe ze stykiem ochronnym podwójne 16A/250V, IP20 - system rankowy	13 szt.
		Gniazdo tytczkowe ze stykiem ochronnym podwójne 16A/250V, IP44 - system rankowy	2 szt.
		Gniazdo tytczkowe ze stykiem ochronnym pojedyncze 16A/250V, IP20 - system rankowy	9 szt.
		Gniazdo tytczkowe ze stykiem ochronnym pojedyncze 16A/250V, IP44 - system rankowy	10 szt.
		Gniazdo tytczkowe ze stykiem ochronnym potrójne 16A/250V, IP20 - system rankowy	4 szt.
		Podwójne gniazdo RJ45	8 szt.
		Wypust kablowy 1-fazowy do zasilania odbiornika instalowanego na stałe	11 szt.
		Wypust kablowy 3-fazowy do zasilania odbiornika instalowanego na stałe	1 szt.
R13		Rozdzielnica obiektowa R13	1 szt.

UWAGI:

1. Dopuszcza się stosowanie w instalacji elektrycznej urządzeń i aparatów równoważnych.
2. Rzut należy rozpatrywać łącznie ze schematami, opisem oraz opracowaniami branżowymi.
3. Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
4. Całość prac należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.
5. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.
6. W przypadku nie podania kółoręgów z przepisów nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania.