



**Zestawienie pomieszczeń parteru
- Centrum Zdrowia Psychicznego - część północna
wg zamiennego pozwolenia na budowę:**

Lp.	pomieszczenie	pow. użytkowa
1.43.	korytarz	21,69 m ²
1.44.	sala spotkań - terapia grupowa	23,12 m ²
1.45.	szatnia na okrycia wierzchnie	2,86 m ²
1.46.	zajęcia indywidualne	8,78 m ²
1.47.	pom. szatniowo-socjalne	8,12 m ²
1.48.	przedsionek WC personelu	1,14 m ²
1.49.	WC personelu	1,43 m ²
1.50.	sala terapii grupowej	19,03 m ²
1.51.	rozdzielnica elektryczna	0,32 m ²
1.52.	wiatrołap	3,80 m ²
1.53.	terapia-komp.-foto/rękodzieło	16,57 m ²
1.54.	przedsionek WC męski	1,04 m ²
1.55.	WC męski	1,35 m ²
1.56.	WC D/os. niepełnospr.	4,46 m ²
1.57.	sala psychoterapii grupowej	27,80 m ²
1.58.	korytarz	4,88 m ²
1.59.	WC D/M/os. niepełnospr.	3,89 m ²
1.60.	natrysk	2,87 m ²
Razem:		153,15 m ²

Zestawienie danych z projektu			
Ozn. proj.		Nazwa	Ilość
	---	Uziom fundamentowy - płaskownik FeZn 30x4	65 m
	•	Połączenie spawane (zabezpieczyć przed korozją) - długość spawu min. 30mm	4 szt.
	↑ POS	Przewód odprowadzający sztuczny - drut FeZn fi8mm w rurze odgromowej sztywnej np. GROM 28/22	2 szt.
	↑ PU	Przewód uziemiający - bednarka FeZn 30x4mm	2 szt.
		Puszka ścienna złącza kontrolnego instalacji odgromowej	2 szt.
	⊗	Złącze kontrolne instalacji odgromowej	2 szt.
MSW	⊕	Miejscowa szyna wyrównawcza	3 szt.

UWAGI:

- Dopuszcza się stosowanie w instalacji elektrycznej urządzeń i aparatów równoważnych.
- Rzuty należy rozpatrywać łącznie ze schematami, opisem oraz opracowaniami branżowymi.
- Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić ma budowie.
- Całość prac należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.
- W przypadku nie podania któregoś z przepisów nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania.

 USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE Krzysztof Filipak <small>Projektowanie, kierowanie, nadzór w branży elektrycznej i energetycznej</small>	Obiekt: BUDYNEK PRZYCHODNI (CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ADMINISTRACJA PRZYCHODNI) Dz. nr 1818/2, Tuchów, gmina Tuchów		Etap: PW
	Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne		Data: 11.2024
Zespół autorski: Projektował: mgr inż. Krzysztof Filipak Nr upr. MAP/0131/PW/OE/06 w spec. inst. w zakr. elektr. i energ. bez ogr.	Podpis:		Skala: 1:100
Sprawdził: mgr inż. Łukasz Karaś Nr upr. MAP/0045/PW/BE/18 w spec. inst. w zakr. elektr. i energ. bez ogr.	Nazwa rysunku: RZUT PARTERU Plan instalacji uziemienia		Nr rysunku: E07
Opracował: ..			Kod: 02124
			Rew: 00