



**Zestawienie pomieszczeń piętra -
Centrum Zdrowia Psychicznego - część budynku
wg zamiennego pozwolenia na budowę:**

Lp.	pomieszczenie	pow. użytkowa
2.36.	korytarz	22,97 m ²
2.37.	sala terapii grupowej	23,29 m ²
2.38.	rozdzielnica elektryczna	0,32 m ²
2.39.	zajęcia indywidualne	9,05 m ²
2.40.	terapia - rękodzieło artystyczne	16,57 m ²
2.41.	sala terapii grupowej	27,80 m ²
2.42.	WC D/M/os. niepełnospr.	3,89 m ²
2.43.	natrysk	2,87 m ²
2.44.	WC D/os. niepełnospr.	4,46 m ²
2.45.	przedśionek WC męski	1,04 m ²
2.46.	WC męski	1,35 m ²
2.47.	sala terapii grupowej	19,03 m ²
2.48.	przedśionek WC personelu	1,14 m ²
2.49.	WC personelu	1,43 m ²
2.50.	pom. szatniowo-socjalne	8,12 m ²
2.51.	zajęcia indywidualne	11,71 m ²
Razem:		155,04 m ²

Zestawienie danych z projektu			
Ozn. proj.		Nazwa	Ilość
		Czujka dualna PiR + MW	7 szt.
		Ekspander wejść	2 szt.
		Kamera wewnętrzna IP	2 szt.
		Podwójne gniazdo RJ45	8 szt.
		Przycisk pociagowy	3 szt.
		Przycisk z lampką	3 szt.
		Sygnalizator alarmu	3 szt.
		Transformator	3 szt.
LPD		Lokalny punkt dystrybucyjny LPD	1 szt.

UWAGI:

- Dopuszcza się stosowanie w instalacji elektrycznej urządzeń i aparatów równoważnych.
- Rzuty należy rozpatrywać łącznie ze schematami, opisem oraz opracowaniami branżowymi.
- Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić ma budowie.
- Całość prac należy przeprowadzić zgodnie zobowiązującymi normami i przepisami BHP.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.
- W przypadku nie podania któregoś z przepisów nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania.

<div><div>USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE Krzysztof Filipak</div></div> <div>Projektowanie, kierowanie, nadzór w branży elektrycznej i energetycznej</div>		Obiekt: <div>BUDYNEK PRZYCHODNI (CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ADMINISTRACJA PRZYCHODNI)</div> <div>Dz. nr 1818/2, Tuchów, gmina Tuchów</div>	Etap: <div>PW</div>
Zespół autorski: Projektował: mgr inż. Krzysztof Filipak Nr upr. MAP/0131/PW/OE/06 w spec. inst. w zakr. elektr. i energ. bez ogr.		Temat: <div>Instalacje elektryczne wewnętrzne</div>	Data: <div>11.2024</div>
Sprawdził: mgr inż. Łukasz Karaś Nr upr. MAP/0045/PW/BE/18 w spec. inst. w zakr. elektr. i energ. bez ogr.			Skala: <div>1:100</div>
Opracował: ..			Nr rysunku: <div>E10</div>
		Nazwa rysunku: <div>RZUT PIĘTRA Plan instalacji słaboprądowych</div>	Kod: <div>02124</div>
			Rew: <div>00</div>