


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<div><div><div>hm=1,8m</div><div><div>R02</div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>Klasa izolacji: II</div><div>Stopień ochrony: IP44</div><div>Stopień ochrony: IK07</div><div>Prqd. znamionowy: 125 A</div><div>Rodzaj: Natynkowa</div><div>Ilość modułów: 120</div><div>Szerokość: 550 mm</div><div>Wysokość: 800 mm</div><div>Głębokość: 160 mm</div></div></div>														
<div><div><div>hm=1,8m</div><div><div>R13</div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>Klasa izolacji: II</div><div>Stopień ochrony: IP44</div><div>Stopień ochrony: IK07</div><div>Prqd. znamionowy: 125 A</div><div>Rodzaj: Natynkowa</div><div>Ilość modułów: 120</div><div>Szerokość: 550 mm</div><div>Wysokość: 800 mm</div><div>Głębokość: 160 mm</div></div></div>														

<div><div></div><div><div>USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE</div><div>Krzysztof Filipak</div><div>Projektowanie, kierowanie, nadzór w branży elektrycznej i energetycznej</div></div></div>	Obiekt:		BUDYNEK PRZYCHODNI (CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ADMINISTRACJA PRZYCHODNI)		Etap:		PW	
			Dz. nr 1818/2, Tuchów, gmina Tuchów		Data:		11.2024	
	Zespół autorski:		Podpis:		Temat:		Skala:	
	Projektował: mgr inż. Krzysztof Filipak Nr upr. MAP/0131/PW/OE/06 w spec. inst. w zakr. elektr. i energ. bez ogr.				Instalacje elektryczne wewnętrzne		1:10	
	Sprawdził: mgr inż. Łukasz Karaś Nr upr. MAP/0045/PW/BE/18 w spec. inst. w zakr. elektr. i energ. bez ogr.				Nazwa rysunku:		Nr rysunku:	
Opracował: ..				Zabudowy rozdzielnic obiektowych		E18		
						Kod:	Rew:	
						02124	00	